

广州市生态环境局天河分局

答复告知书

常金成先生：

您好，您的诉求已收悉。现将处理情况回复如下：

关于“天河区黄村街道龙步幼儿园楼顶排风机噪音扰民”的问题，我局执法人员在9月3日到达现场检查，该园在一楼设有师生食堂，油烟经净化器处理后通过烟管引向高空排放，风机设施安装在顶楼位置，噪音经简易屏蔽后排放。我局责令该园负责人对顶楼风机加装隔音降噪措施，防止噪音扰民。9月27日，执法人员到现场复查，该园已按要求落实整改，现场核实油烟净化器运行时楼顶风机无明显噪音产生。

广州市生态环境局天河分局

2021年9月30日



公开方式：主动公开

广州市生态环境局天河分局

2021 年 9 月 30 日印发