

广州市生态环境局天河分局

穗环天信复〔2021〕6号

答复意见书

白志强先生：

您反映的“珠江花城3栋旁边的商业建筑顶楼装设中央空调主机扰民”的问题。现我局将处理情况告知如下：

2021年7月22日，我局执法人员会同街道环保中队工作人员到场核实，所反映空调为同一小区所属的销售中心制冷用空调，主机摆放在楼顶，距离销售中心最近的一栋居民楼为小区3栋。经向物业了解，该小区约今年6月份完成收楼，之前有一户3栋居民向物业反映过空调噪音问题，该居民目前尚未入住，物业已联系小区项目部，准备采取相应降噪措施。据悉，目前小区项目部已在3栋和空调主机间加设了2.5米高的隔音屏，以降低空调主机产生声音对住户造成的影响。

广州市生态环境局天河分局

2021年9月28日



公开方式：主动公开

公开日期：2021年9月28日

公开范围：全社会

公开渠道：政府网站

公开内容：广州市生态环境局天河分局公开信息

公开形式：主动公开

公开期限：长期公开

公开平台：广州市生态环境局天河分局网站

公开程序：主动公开

公开时间：2021年9月28日

公开地点：广州市生态环境局天河分局

公开方式：主动公开

公开范围：全社会

公开渠道：政府网站

公开方式：主动公开



广州市生态环境局天河分局

2021年9月28日印发