

2024年度2月广州市自来水有限公司供水可靠性及供水环境可持续性KPI指标公示表（天河区）

序号	指标项	数据	单位
1	用户平均计划停水时长（WSR1）	4.14	min/户
2	用户平均计划停水次数（WSR3）	0.01	次/户
3	平均每次计划停水用户数（WSR5）	1430.01	户/次
4	用户平均抢修停水时长（WSR2）	12.4	min/户
5	用户平均抢修停水次数（WSR4）	0.05	次/户
6	平均每次抢修停水用户数（WSR6）	3822.5	户/次
7	供水可靠率（WSRI）	99.98%	
8	水厂水处理中污泥无害化处置率	/	

备注：1、统计数据来源于广州市自来水公司供水区域内天河区2024年度2月的供水数据。

2、各项指标数据是根据中国城镇供水排水协会《城市供水系统用户端可靠性评价规程》计算所得。

3、天河区内无水厂。